

Casse-tête d'Opération Goutte d'Eau : Liez le test avec la Recommandation Canadienne

Ceci est ce que les Recommandations pour la Qualité de l'Eau Potable au Canada Permet d'Être dans Votre Eau!

Indice : Les unités peuvent vous aider à trouver la réponse! Pour d'aide visitez : <http://www.safewater.org/GetPage.aspx?ID=35> et cliquez sur les liens pour les leçons d'école secondaire.

Test	Recommandation Canadienne
Comptage Hétérotrophe sur Plaque	10 microgrammes/l
pH	50 mg/l (limite minimale)
Cuivre	0,1 mg/l
Sulfate	50 mg/l (limite maximale)
Fer	6,5-8,5
Alcalinité	500 UFC/ml
Chlore Résiduel	1 mg/l
Arsenic	0,05 mg/l
Manganèse	500 mg/l
Couleur	0,3 mg/L
Nitrate	15 UCV

Casse-tête d'Opération Goutte d'Eau : Liez le test avec la Recommandation Canadienne

Ceci est ce que les Recommandations pour la **Qualité de l'Eau Potable** au Canada Permet d'Être dans Votre **Eau!**

Indice : Les unités peuvent vous aider à trouver la réponse! Pour d'aide visitez : <http://www.safewater.org/GetPage.aspx?ID=35> et cliquez sur les liens pour les leçons d'école secondaire.

Test	Recommandation Canadienne
Comptage Hétérotrophe sur Plaque	10 microgrammes/l
pH	50 mg/l (limite minimale)
Cuivre	0,1 mg/l
Sulfate	50 mg/l (limite maximale)
Fer	6,5-8,5
Alcalinité	500 UFC/ml
Chlore Résiduel	1 mg/l
Arsenic	0,05 mg/l
Manganèse	500 mg/l
Couleur	0,3 mg/L
Nitrate	15 UCV